ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.01022/26

Серия RU № 0626011

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛИЦА НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 404-3, № 406-2, ЭТАЖ 4; 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11НВ77 от 10.08.2020 г.
Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 420095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, ЗД. 102А, ПОМЕЩ. 28.
Основной государственный регистрационный номер: 1171690091836.
Телефон: +7 (843) 500-46-82. Адрес электронной почты: info@oooavs.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 420095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, ЗД. 102А, ПОМЕЩ. 28. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, Д. 100, ПОМЕЩ. 7.

ПРОДУКЦИЯ Ворота противопожарные стальные откатные однопольные, изготовленные из трёхслойных сэндвич-панелей (облицовка с двух сторон – стальные листы, толщиной не менее 0,5 мм, утеплитель – плиты из минеральной ваты плотностью не менее 160 кг/м³ марки «ТехноРуф Проф» (ГОСТ 32314, ООО «Технониколь», Россия), со стальными направляющими, габаритными размерами: ширина от 2650 мм до 8000 мм, высота от 2650 мм до 8000 мм, толщиной полотна не менее 60 мм, типов согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1137908), выпускаемые по техническим условиям ТУ 25.11.23-003-19404361-2017 «Откатные противопожарные ворота» с изм. № 1.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № НИЦ26-10-14/3 от 14.10.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Профессиональные решения» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21CB33); акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-218.26-02 от 18.08.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11НВ77), подписавший(е) эксперт(ы): Кулагин Сергей Павлович, Виноградов Владимир Витальевич.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI 60. Ворота подвергаются одностороннему тепловому воздействию со стороны противоположной от направляющих. Условия хранения ворот в части воздействия климатических факторов внешней среды – согласно группе условий ОЖ2-ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – не более 24 месяца с даты изготовления при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом. Установленный срок службы ворот до списания – 15 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 19.05.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.10.2026 **ПО** 18.10.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Колчин Алексей Вадимович (Ф.И.О.)

oooavs.ru

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.