ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00951/26

Серия RU № 0571084

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности:
117186, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛИЦА НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 404-3, № 406-2, ЭТАЖ 4;
302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212.
Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г.
Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 420095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, ЗД. 102А, ПОМЕЩ. 28.
Основной государственный регистрационный номер: 1171690091836.
Телефон: +7 (843) 500-46-82. Адрес электронной почты: info@oooavs.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 420095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, ЗД. 102А, ПОМЕЩ. 28. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, Д. 100, ПОМЕЩ. 7.

ПРОДУКЦИЯ Ворота противопожарные стальные распашные двупольные, со стационарным порогом, глухие или со светопрозрачным заполнением до 25% от площади проема в свету (светопрозрачное заполнение – стекло противопожарное многослойное марки «Квалитет-EIW60», толщиной не менее 24 мм (ТУ 23.12.12-001-24251540-2020, ООО «СПК «КВАЛИТЕТ»); со встроенной дверью (калиткой), габаритными размерами по ширине от 700 мм до 1000 мм, по высоте от 1800 мм до 2200 мм, или без калитки; с лючком для пожарного рукава, габаритными размерами 200х200 мм или без лючка; габаритными размерами по ширине от 2600 мм до 8000 мм, по высоте от 2600 мм до 8000 мм, толщиной полотна не менее 72 мм, типов: АВС РПВ, АВС РПВк, АВС РПВл, АВС РПВкл, АВС РПВск, АВС РПВсл, АВС РПВскл, выпускаемые по техническим условиям ТУ 25.11.23-002-19404361-2017 с изм. 1 «РАСПАШНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308905900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № НИЦ26-08-31/2 от 31.08.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Профессиональные решения» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21CB33), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-223.26-01 от 18.08.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Виноградов Владимир Витальевич, Кулагин Сергей Павлович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI 60. Условия хранения: ворота должны храниться по ГОСТ 15150-69 группа ОЖ2-ОЖ4. Срок хранения – не должен превышать 24 месяца. Срок службы ворот – не менее 15 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 13.05.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.08.2026 **ПО** 30.08.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Кривошапкин Игорь Станиславович (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» ОГРН 1195749006644 RA.RU.11HB77

АО «ОПЦИОН», Москва, 2000 г., «Б», ТЗ № 845.