ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00458/26

Серия RU № 0621057

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 420095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, ЗД. 102А, ПОМЕЩ. 28. Основной государственный регистрационный номер: 1171690091836. Телефон: +7 (843) 500-46-82. Адрес электронной почты: info@oooavs.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 420095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, ЗД. 102А, ПОМЕЩ. 28. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, Д. 100, ПОМЕЩ. 7.

ПРОДУКЦИЯ Ворота противопожарные стальные подъемно-секционные, изготовленные из трёхслойных сэндвич-панелей (облицовка с двух сторон – стальные листы, толщиной не менее 0,5 мм, утеплитель - плиты из минеральной ваты плотностью не менее 160 кг/м^3, марки «ТехноРуф Проф» (ГОСТ 32314, ООО «Технониколь», Россия), с применением электропривода, со стальными направляющими, габаритными размерами: ширина от 2000 мм до 2500 мм, высота от 2000 мм до 2500 мм, ширина от 2650 мм до 8000 мм, высота от 2650 мм до 8000 мм, толщиной полотна не менее 60 мм, типов согласно приложение № 1 на 1 листе (бланк № 1120769), выпускаемые по техническим условиям ТУ 25.11.23-001-19404361-2017 «Секционные противопожарные ворота» с изм. № 1.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № НИЦ26-08-19/1 от 19.08.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Профессиональные решения» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21CB33), акта анализа состояния производства № БЦ043-112.26-02 от 27.04.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Сапронова Светлана Александровна, Екющю Татьяна Пантелеевна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - EI 60. Ворота подвергаются одностороннему тепловому воздействию со стороны расположения электропривода. Условия хранения ворот в части воздействия климатических факторов внешней среды – согласно группе условий ОЖ2-ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - не более 24 месяца с даты изготовления при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом. Установленный срок службы ворот до списания – 15 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 18.03.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.08.2026 **ПО** 18.08.2031
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Соболько Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

ooo avs.ru